

Главное управление МЧС России по Воронежской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Острогожскому району Воронежской области,
г. Острогожск, ул. К. Маркса, 61
тел. 8 (47375) 4-79-01, E-mail: gpn-47@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

органа государственного контроля (надзора)

о проведении выездной плановой проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
юридического лица, индивидуального предпринимателя

от " 29 " января 2020 г. № 4

1. Провести проверку в отношении: Бюджетного учреждения Воронежской области
«Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат Коротоякский»

ОГРН 116366811507, ИНН 3619022380

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Правообладатель (правообладатели): Департамент социальной защиты
Воронежской области

Объект защиты: БУ ВО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат
Коротоякский»

Категория риска: Чрезвычайно высокий

2. Место нахождения: Воронежская область, Острогожский район, с. Покровка, ул. К.
Маркса, 86

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки: начальника отдела
НД и ПР по Острогожскому району подполковника внутренней службы Лесных
Константина Владимировича; инспектора отдела НД и ПР по Острогожскому району
капитана внутренней службы Богомолова Евгения Николаевича.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: старшего инженера ИИР ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по
Воронежской области Лихачева Максима Павловича свидетельство №660/36/0008 от
02.08.2017 г. выдано ГУ МЧС России по Воронежской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках осуществления надзора за выполнением
требований пожарной безопасности реестровый номер функции – 10001495160

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»)

6. Установить, что: настоящая проверка проводится с целью исполнения ежегодного плана проведения плановых проверок на 2020 год.

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

- а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
 - реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
- б) в случае проведения внеплановой проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
 - реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);
 - реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
 - реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
 - реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
 - реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;
 - сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;
- в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вред либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:
- реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;
- задачами настоящей проверки являются: защита жизни и здоровья граждан, имущества от пожаров и ограничение их последствий.

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях.

содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;

проведение мероприятий:

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

по обеспечению безопасности государства;

по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней

К проведению проверки приступить с "03" февраля 2020 года.

Проверку окончить не позднее "28" февраля 2020 года.

9. Правовые основания проведения проверки: Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 «О Федеральном государственном пожарном надзоре». Федеральный закон от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.04.2012 № 390

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

1) Осмотр, обследование объектов

с 9 час 00 мин до 17 час 00 мин 03.02.2020, с 9 час 00 мин до 17 час 00 мин 04.02.2020,

с 9 час 00 мин до 17 час 00 мин 05.02.2020, с 9 час 00 мин до 17 час 00 мин 06.02.2020,

с 9 час 00 мин до 14 час 00 мин 07.02.2020, с 9 час 00 мин до 17 час 00 мин 10.02.2020,

с 9 час 00 мин до 17 час 00 мин 11.02.2020, с 9 час 00 мин до 17 час 00 мин 12.02.2020,

с 9 час 00 мин до 17 час 00 мин 13.02.2020, с 9 час 00 мин до 14 час 00 мин 14.02.2020,

с 9 час 00 мин до 14 час 00 мин 21.02.2020, с 9 час 00 мин до 17 час 00 мин 24.02.2020,

с 9 час 00 мин до 17 час 00 мин 25.02.2020, с 9 час 00 мин до 17 час 00 мин 26.02.2020,

с 9 час 00 мин до 17 час 00 мин 27.02.2020, с 9 час 00 мин до 14 час 00 мин 28.02.2020,

2) Рассмотрение документов:

с 9 час 00 мин до 17 час 00 мин 17.02.2020, с 9 час 00 мин до 17 час 00 мин 18.02.2020,

с 9 час 00 мин до 17 час 00 мин 19.02.2020, с 9 час 00 мин до 17 час 00 мин 20.02.2020

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): Приказ МЧС РФ от 30 ноября 2016 года № 644 "Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности"

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

- документы распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта защиты, должностные инструкции);

- техническая документация, связанная с вопросами энергоснабжения, водоснабжения, установок систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты, договоры на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты, приемо-сдаточные документы по системам противопожарной защиты (пожаротушения, сигнализации, оповещения, водоснабжение, дымоудаления, огнезащитная обработка и т.п.);

- договора, планы-графики и журналы технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта имеющихся систем противопожарной защиты, инструкции по эксплуатации;

- технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется техническими регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными правовыми актами и нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности;

- лицензия юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнявшего на объекте защиты работы, подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности;

- сертификаты соответствия (декларации соответствия) на отделочные и строительные материалы;

- журнал проведения технического обслуживания и ремонта огнетушителей, паспорта на них; сертификаты пожарной безопасности;

Начальник отдела - главный государственный инспектор
Острогожского района
по пожарному надзору
подполковник внутренней службы

К.В. Лесных
(подпись, заверенная печатью)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Острогожскому району капитан
внутренней службы Богомолов Евгений Николаевич,
тел. 8(47375) 4-79-01

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Воронежской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Воронеж, ул. Куцыгина, д. 28 т. 8-473-271-20-82 ф. 8-473-271-20-82 E-mail: mhcs-vrn@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Острогожскому району Воронежской области

(наименование органа государственного надзора)

г. Острогожск, ул. К. Маркса, 61, тел. 4-75-01, E-mail: gpn-47@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 4/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Директору Бюджетного учреждения Воронежской области «Дом интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат Коротоякский» Корневой Елене Ивановне

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по пожарному надзору Лесных К.В.

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Острогожскому району Воронежской области № 4
сти

(наименование органа ГПН)

от «29» января 2020 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09ч 00 мин до 17ч 00 мин 03 февраля 2020г. - с 09ч 00 мин по 13ч 00 мин 28 февраля 2020г.

проведена плановая, выездная проверка

Главным государственным инспектором Острогожского района по пожарному надзору подполковником внутренней службы Лесных Константином Владимировичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Территории, помещений Бюджетного учреждения Воронежской области «Дом интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат Коротоякский» Воронежская область, Острогожский район, село Покровка, улица К. Маркса, 86

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Директором Бюджетного учреждения Воронежской области «Дом интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат Коротоякский» Корневой Еленой Ивановной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Подвергнуть огнезащитной обработке стропила и обрешетку чердачного помещения учреждения	(Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования объектов защиты, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.п.21 ППР РФ);	1.08.2020	
2.	Разработать декларацию пожарной безопасности на объект защиты БУ ВО «Дом интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат Коротоякский»	(Декларация пожарной безопасности составляется в отношении здания, сооружения, производственного объекта, для которых законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено проведение экспертизы проектной документации (за исключением зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.3, Ф1.4), а также в отношении зданий (частей зданий) класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 ст.64 п.1 ФЗ №123 от 22.07.2008)	15.06.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки

Главный государственный инспектор
Острогожского района
по пожарному надзору
Лесных К. В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«28» февраля 2020г.

М.Л.И.*

Предписание для исполнения получил:

Директор Бюджетного учреждения Воронежской области «Дом интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат Коротоякский»
Корнева Е.И.

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«28» февраля 2020г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия: ГУ МЧС России по Воронежской области 779900

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Воронежской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Воронеж, ул. Куцыгина, д. 28, тел. 8-473-271-20-82, ф. 8-473-271-20-82, E-mail: mhcs-vrn@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Острогожскому району

(наименование органа государственного надзора)

Воронежская область, г. Острогожск, ул. К. Маркса, 61, тел. 4-75-01, E-mail: gpn-47@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

г. Острогожск, ул. К. Маркса, 61
(место составления акта)

« 31 » августа 2020 год
(дата составления акта)

15 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органа государственного контроля(надзора), органа муниципального контроля,
органа государственной власти (местного самоуправления)

№ 30

По адресу/адресам: Воронежская область, Острогожский район, с. Покровка, ул. Карла Маркса, 86
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника отдела - Главного государственного инспектора
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
Острогожского района по пожарному надзору подполковника внутренней службы Лесных
Константина Владимировича от 11.08.2020 № 30

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:

Бюджетного учреждения Воронежской области «Дом-интернат для престарелых
и инвалидов «Пансионат «Коротоякский», ОГРН 1163668115071

Правообладатель: Департамент социальной защиты Воронежской области;
Чрезвычайно высокий риск

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« ___ » _____ 20__ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность _____
« ___ » _____ 20__ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность _____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 18.08.2020 до 31.08.2020 (10 рабочих дней / на объекте
1 час)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по
Острогожскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Воронежской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки): Директор бюджетного учреждения Воронежской области «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат «Коротоякский» Корнева Елена Ивановна

14.08.2020 в 09 час. 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: от 11.08.2020 № 2-13-2020

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Лесных Константин Владимирович - начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Острогожскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Воронежской области; Сурнин Александр Сергеевич - старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Острогожскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Воронежской области

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор бюджетного учреждения Воронежской области «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Пансионат «Коротоякский» Корнева Елена Ивановна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): Новых нарушений требований пожарной безопасности не выявлено. Пункты предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 28.02.2020 № 4/1/2 (срок устранения п. 1 – 01.08.2020, п. 2 – 15.06.2020) выполнены в полном объеме.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): ---

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): ---

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение о проведении внеплановой выездной проверки от 11.08.2020 № 30; решение и.о. прокурора Острогожской межрайпрокуратуры о согласовании проведения проверки от 11.08.2020 № 2-13-2020

Подписи лиц, проводивших проверку:



31.08.2020 г.

Начальник ОНД и ПР по Острогожскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Воронежской области
подполковник внутренней службы
Лесных Константин Владимирович



31.08.2020 г.

Старший инспектор ОНД и ПР по Острогожскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Воронежской области
старший лейтенант внутренней службы
Сурнин Александр Сергеевич

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор БУ ВО
Пожеловский Коротояцкий
Коротояцкий

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«31» 08 2020 г. (подпись)



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

