



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

**ОСТРОГОЖСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ  
ПРОКУРАТУРА**

ул. Карла Маркса, д. 18, г. Острогожск,  
397855 Тел./факс (47375) 4-23-76

22.03.2024 № 2-2-2024



Директору БУ ВО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов Пансионат Коротоякский»

Корневой Е.И.

### **ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

об устранении нарушений законодательства о социальной защите и социальном обслуживании инвалидов

Межрайонной прокуратурой по поручению прокуратуры области проведена проверка соблюдения прав граждан, пребывающих в организациях для престарелых, инвалидов, бездомных и лиц без определенного места жительства, граждан, страдающих от различных видов зависимости в деятельности БУ ВО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов Пансионат Коротоякский» (далее - Учреждение).

Согласно ч. 1 ст. 39 Конституции Российской Федерации, каждому гражданину гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом.

В соответствии с ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» социальное обслуживание основывается на соблюдении прав человека и уважении достоинства личности, носит гуманный характер и не допускает унижения чести и достоинства человека.

Согласно ст. 15 данного Федерального закона гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании в случае, если существуют следующие обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности: полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности и другие.

В силу ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности») под нарушением требований пожарной безопасности понимается невыполнение или ненадлежащее выполнение специальных условий социального и (или) технического характера, установленных в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

В число нормативных документов по пожарной безопасности входят национальные стандарты Российской Федерации, своды правил, содержащие

Острогожская межрайонная прокуратура  
Воронежской области

№ 2-2-2024/Прдп278-24-20200031



требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

В ходе проверки Учреждения установлены следующие нарушения требований пожарной безопасности.

В нарушение п. 36 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – Правила №1479) не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности обозначающих места размещения аварийно-спасательных устройств и средств пожаротушения (кнопка ПА) в коридоре на 1 этаже, в помещении библиотек, в помещении морга. В коридоре на 2 этаже, в помещении электрощитовой 1 ВРУ.

В нарушение п. 31 Правил №1479 резиновый коврик, расположенный на центральном входе, не прикреплен к полу.

В нарушение п. 209 Правил №1479 допускается хранение автомобильных масел (отработки) в помещении для хранения (стоянки) автотранспорта.

Федеральным законом «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 № 35-ФЗ (далее – Закон №35-ФЗ) государством обеспечивается приоритет мер предупреждения терроризма.

В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 5 Закона №35-ФЗ Правительство Российской Федерации устанавливает обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), категории объектов (территорий), порядок разработки указанных требований и контроля за их выполнением, порядок разработки и форму паспорта безопасности таких объектов (территорий).

Постановлением Правительства РФ от 13.05.2016 №410 утверждены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) (далее – Требования).

В нарушение п.п. «б» п. 15 Раздела III Требований не обеспечено исправное состояние инженерно-технических средств, не работает 15 камер видеонаблюдения из 50 имеющихся.

Выявленные нарушения законодательства о социальной защите и социальном обслуживании инвалидов, требований пожарной безопасности, законодательства в сфере антитеррористической защищенности являются недопустимыми, поскольку нарушают права инвалидов, и сотрудников пребывающих в Учреждении.

Указанные нарушения свидетельствует о ненадлежащем исполнении ответственными лицами БУ ВО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов Пансионат Коротоякский» своих должностных обязанностей, а также о недостаточном уровне контроля со стороны руководства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

#### П Р Е Д Л А Г А Ю:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием работника межрайпрокуратуры и принять меры к устранению допущенных нарушений, причин и условий им способствовавших и недопущению их впредь.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в указанных в настоящем представлении нарушениях.

3. О времени и месте рассмотрения представления информировать межрайпрокуратуру.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в межрайпрокуратуру в установленный законом месячный срок в письменной форме.

И.о. межрайпрокурора

младший советник юстиции

П.В. Хохлов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 590A02D17B5B9416382D80D8F4C4BAAE  
Владелец **Хохлов Павел Вячеславович**  
Действителен с 02.03.2023 по 25.05.2024

